

MEDIAMBIENT I GESTIÓ DE L'AIGUA, S.L.

C/ Noves Tecnologies, 4
43350 Les Borges del Camp



CERTIFICA QUE:

Los equipos de tratamiento de agua residual suministrados por TOTAIGUA con la siguiente descripción:

ESTACIÓN DEPURADORA ECOLÓGICA DE OXIDACIÓN TOTAL "OXITOT"

Cumplen las siguientes especificaciones medias de rendimiento:

EQUIPO	REDUCCIÓN DBO ₅ g/ habitante y día	REDUCCIÓN MES sólidos en suspensión	REDUCCIÓN DE DQO g/habitante y día
OXIDACIÓN TOTAL	95%	93%	75%

Siempre y cuando las aguas residuales a tratar sean asimilables a domésticas y se haya procedido a la instalación adecuada del equipo, indicada en las recomendaciones de instalación que **TOTAIGUA** suministra con el equipo y contenida en la documentación técnica comercial distribuida a sus clientes.

-El rendimiento cumple con la exigencia de la tabla III del Real Decreto 849/86, correspondiente al Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

-Los parámetros de diseño empleados por **TOTAIGUA** son los siguientes:

Consumo de agua l/habitante/día	Aporte de DBO ₅ g/habitante y día	Aporte MES sólidos en suspensión g/habitante/día	Aporte de DQO g/habitante y día
200	60	90	90

-Que **TOTAIGUA** concede una garantía de 2 años sobre la calidad del producto bajo las condiciones indicadas en la tarifa.

-Que las empresas proveedoras de las materias primas cumplen con los requisitos de Gestión de la Calidad según la normativa UNE-EN ISO-9000.

Departamento de Calidad e Ingeniería
MEDIAMBIENT I GESTIÓ DE L'AIGUA, S.L.